



国北整都住第43号


## 認 定 書

石川県金沢市西泉3丁目92番地  
アムズ株式会社  
代表取締役社長 谷口 敏

さきに申請のあった型式の浄化槽については、浄化槽法第16条の規定に基づき、  
下記のとおり認定の更新を認める。

平成26年10月 1日

国土交通省 北陸地方整備局長  
野田 徹



記

浄化槽の名称	更新前の認定番号	更新後の認定番号
アムズ CXU2-14型	4-09-H-004	4-14K-H-008
アムズ CXU2-18型	4-09-H-004-1	4-14K-H-008-1
アムズ CXU2-21型	4-09-H-004-2	4-14K-H-008-2
アムズ CXU2-25型	4-09-H-004-3	4-14K-H-008-3
アムズ CXU2-30型	4-09-H-004-4	4-14K-H-008-4
アムズ CXU2-35型	4-09-H-004-5	4-14K-H-008-5
アムズ CXU2-40型	4-09-H-004-6	4-14K-H-008-6
アムズ CXU2-45型	4-09-H-004-7	4-14K-H-008-7
アムズ CXU2-50型	4-09-H-004-8	4-14K-H-008-8



# 認 定 書


国住指第3284号

平成14年3月14日

アムズ株式会社

代表取締役社長 谷口 敏 様

国土交通大臣 林 寛 子



下記の構造方法又は建築材料については、建築基準法第68条の26第1項（同法第88条第1項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、同法施行令第35条第1項の規定に適合するものであることを認める。

## 記

1. 認定番号

DW3N-8274

2. 認定をした構造方法又は建築材料の名称

担体流動方式アムズCXU型

3. 認定をした構造方法又は建築材料の内容

建築基準法の一部を改正する法律（平成10年法律第100号）による改正前の建築基準法の規定に基づき建設大臣が認めた次の認定のとおり

平成12年3月23日 建設省石住指発第13号

（注意）この認定書は、大切に保存しておいて下さい。

# 型式適合認定書

BCJ 基型-JS03888

平成21年 8月14日

アムズ株式会社  
代表取締役社長 谷口 敏 様



下記の型式については、建築基準法第68条の10第1項(同法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、同法第1章から第3章までの規定又はこれに基づく命令の規定のうち同法施行令第136条の2の11に掲げる一連の規定に適合するものであることを認める。

## 記

1. 認定番号

型01Caf0a0403888

2. 認定をした型式に係る建築物の部分又は工作物の部分の種類  
合併処理浄化槽

3. 認定した型式の内容

CXU2-40型

詳細内容は、別添仕様書及び図面による。

4. 一連の規定に適合するための適用条件

浄化槽法の規定に基づく適正な工事および適正な保守点検を実施すること。

(注意) この認定書は大切に保管してください。

型式適合認定書別添仕様書及び図面

建築基準法施行令第35条第1項の大臣認定による担体流動・浮上濾過方式  
【大臣認定番号(認定年月日): DW3N-8274(平成14年3月14日)】

会社名	アムズ株式会社 〒921-8043 石川県金沢市西条3丁目92番地 ☎(076)241-6181			
型式	アムズCXU2 -35型    -40型    -45型    -50型			
型式適合認定番号	型01CaF0a 0353887	型01CaF0a 0403888	型01CaF0a 0453889	型01CaF0a 0503890
認定年月日	平成21年8月14日			
放流水質	法令上の性能 BOD20mg/L以下 移行認定(認定番号: DW3N-8274 (平成14年3月14日))による性能 BOD20mg/L以下			
仕 様 表				
処理対象人員	35	40	45	50
有効容量	3.06	3.44	3.81	4.15
固液分離槽	4.65	5.15	5.70	6.24
担体反応槽	1.81	2.08	2.32	2.55
担体濾過槽	1.87	1.87	1.87	1.87
消毒槽	0.11	0.11	0.11	0.11
の容量	A1	A2	A3	A4
寸法	B1	B2	B3	B4
及び	C1	C2	C3	C4
寸法	C5	C6	C7	C8
法	C9			
材料仕切板	質 厚	FRP	4.5~9.5	
濾材	質 厚	FRP	4.0~9.0	
担体	形 状	球状格体		
目	輪 間	150		
及	形 状	中空円筒		
ひ	材 質	PP, PE, PVC		
機	大 小	φ10~20xL10~20		
送風機	材 質	PVC		
設	長 さ	480	580	
備	機 型 式	タイヤフラム式、ロータリー式、ルーツ式		
の仕様	吐出風量(ℓ/分)	170~	185~	205~ 225~
	材 質	PVC		
	内 径	φ125		
	材 質	FRP, PP, 鋼鉄		
	内 径	φ600×3		φ600×4
	個 数			
	注)寸法の単位はmm、容量の単位はm <sup>3</sup> とする。			
特記事項	・振動、騒音、防虫、防臭対策は必要に応じて行う。 ・流入、設置条件によりオプション槽を組み合わせる。			

